

GSTIN: 08ACJPK6167H1ZA



SAFETY SERVICES

24/51, Babu Mohalla, AJMER - 305 001
Ph.: 2424029, (M) 9829073429

S.No. **1523**

CERTIFICATE

Date: 26/8/2021

Customer's Name :
Address :

K-D Jain
Public School
Kislangarh

①	Dep	10 Key	Refilled	→	02
②	Dep	5 Key	"	→	01
③	Co2	2 Key	"	→	02
④	Co2	4-5 Key	"	→	01
					<u>06</u>

All type fire Extinguisher demonstrated
& Refilled OK

Note : Next Checking / Inspection due on
Note : Next refilling due on: 25/8/22

Shantani
Customer's Signature
(Please affix Rubber Stamp)

SAFETY SERVICES
24/51, Babu Mohalla,
For SAFETY SERVICES
TIN No. 08400001739
[Signature]

Signature

कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राज.

क्रमांक : नपकि/फायर/2018/12/7

दिनांक :- 1/2/2019

प्रधानाचार्य / प्रबंधक

के. डी. जैन पब्लिक स्कूल
मदनगंज किशनगढ़।

विषय :- फायर अनापत्ति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि के. डी. जैन पब्लिक स्कूल संस्थान में लगे हुए अग्निशमन उपकरणों का विभाग द्वारा अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण किया गया। वर्तमान में मौका निरीक्षण दौरान स्थापित अग्निशमन यंत्र दुरस्त पाये गये।

अतः आपको निम्न शर्तों के आधार पर एक वर्ष के लिए अनापत्ति जारी की जाती है :-

1. आप द्वारा मौका स्थल पर प्रशिक्षित कर्मचारी लगाना होगा जो इन यंत्रों को चलाने का अनुभव रखता हो।
2. आप द्वारा समय-समय पर यंत्रों की देखरेख व प्रति वर्ष यंत्रों की रिफ्लिंग करानी होगी व विभाग को प्रति वर्ष निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा।
3. होज रिलों तथा पानी का टैंक हमेशा भरा रखना होगा।
4. किसी प्रकार की अग्नि दुर्घटना के समय विद्युत लाईन के अभाव में जनरेटर की व्यवस्था 24 घन्टे रखनी होगी।
5. यह प्रमाण पत्र मात्र अग्निशमन की अनापत्ति हेतु जारी किया जा रहा है जो कि स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है एवं स्वामित्व के रूप में इस प्रमाण-पत्र का उपयोग नहीं किया जावेगा।



(भगवान सिंह)

आयुक्त
नगर परिषद् किशनगढ़